

# Typgodkännandebevis

SC0622-14

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

## Takgenomföring typ TGO, TGKO

### Innehavare

Johan Ventilation AB, Törsagården, 535 91 Kvänum

Organisationsnummer: 556582-6509

Tel: 0512-929 52

E-post: [johan@joventilation.se](mailto:johan@joventilation.se), Hemsida: [www.joventilation.se](http://www.joventilation.se)

### Produkt

TGO, TGKO storlek 3, 4 och 5, takgenomföring av stålplåt, tjocklek 0,9 mm, med isolering av stenull, EI 30- EI 60.

### Avsedd användning

Takgenomföring för ventilationssystem där krav på skydd mot brandspridning föreligger.

### Handelsnamn

TGO, TGKO takgenomföring

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30 och EI 60 \*

5:231

\* Brandteknisk klass för respektive modell framgår av Produktbeskrivning av takgenomföringar TGO och TGKO.

### Tillhörande handlingar

Produktbeskrivning av takgenomföringar TGO och TGKO, daterad 2015-03-11, 3 sidor.

Montageinstruktioner takgenomföringar, daterad 2014-09-15, 2 sidor.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-99-0103, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Johan Ventilation AB, Kvänum

### Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe  
Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Produktens typbeteckning  
Produktens storlek  
Typgodkännandets nummer  
Brandteknisk klass  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Kontrollorgan

**Johan Ventilation AB, Kvänum**

**†**  
**SP Certifiering 1002**  
**Typbeteckning**  
**Storlek**  
**SC0622-14**  
**EI 30 eller EI 60**  
**nr/datum**  
**SP**

### Bedömningsunderlag

Rapport nr. 4P01401 och utlåtande 4P01402-01 från SP.

### Kommentarer

Montageinstruktioner ska medfölja varje levererad produkt.

### Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2020-03-11.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

### SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Lazaros Tsantaridis